

MĚSTSKÝ ÚŘAD		Č. dopor.
④ PŘEŠTICE		<i>P. Rybín</i>
Došlo: 08. 12. 2015		Pracovatel
E.č.:		<i>P. Rybín</i>
O.j.: <i>30253/2015</i>		Seř. znak/
Přílohy:		hoda

Městský úřad Přestice
odbor výstavby a územního plánování
Petr Rybín
Masarykovo nám. 107
334 01 Přestice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

OVÚP-RYP/29587/2015/1.12.2015 BU/86

Radek Bureš / 371106168

Klatovy 4.12.2015

Věc: Územní studie v Útušicích a Robčicích

ČEZ Distribuce, a.s. nemá zásadních námitek k územní studii v Útušicích a Robčicích. V souvislosti s územní studií v Útušicích a Robčicích ČEZ Distribuce, a.s. požaduje respektovat ochranná pásma stávajících tras vedení a přípojek 22 kV včetně umístění trafostanic. Rovněž tak i dodržovat ochranná pásma kabelů dle §46 zákona 458/2000 Sb. v platném znění. Při výstavbě nových vedení je třeba počítat s koridory, jejichž velikost je vymezena ochrannými pásmy příslušných vedení. Dále dodržujte normu ČSN 73 6005 pro zájmová pásma podzemních vedení a nejmenší dovolené vzdálenosti při křížení a souběhu sítí. Před zahájením zemních prací nechte případné podzemní kabelové vedení vytýčit. Přesné umístění stávajících sítí lze zjistit v dokumentaci ČEZ Distribuce, a.s. v Plzni nebo na geoportále RMS <https://geoportal.cez.cz/>. U konkrétních plánovaných akcí je nutno včas podat „Žádost o připojení“, kdy bude postupováno dle zákona č.458/2000 Sb. v platném znění a vyhlášky č.51/2006 Sb. v platném znění. Při požadavku na přeložení trasy stávajících vedení je nutno podat včas „Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy“ řešenou dle §47 zák.458/2000 Sb. v platném znění. Upozorňujeme, že přes řadu pozemků prochází stávající vedení vysokého napětí, které svým ochranným pásmem výrazným způsobem snižuje využitelnost těchto ploch k daným vymezeným účelům. V textové a grafické části jsou plánované přeložky vedení, které bude nutné projednat s majiteli dotčených pozemků. V textové části je chybně příkon odběratelů uveden v kV, má být v kW a dále by měl být uveden soudobý příkon, který je značně nižší. Dále v textu jsou chybně uvedeny velikosti ochranným pásem u různých typů nadzemního a podzemního vedení. Psal to někdo, kdo v tom má pěkný hokej.

S pozdravem



Ing. Vladimír Kohout
Vedoucí oddělení Rozvoj západ

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035

290

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Vaše č. j.: PR-OVÚP-RYP/29587/2015
Ze dne: 1. 12. 2015
Naše č. j.: DSH/14785/15
Spis. zn.: ZN/2741/DSH/15
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0

Městský úřad Přeštice
Odbor výstavby a územního plánování
Masarykovo nám. 107
334 01 Přeštice

Vyřizuje: Petra Kašparová
Tel.: 377 195 210
E-mail: petra.kasparova@plzensky-kraj.cz

Datum: 10. 12. 2015

MĚSTSKÝ ÚŘAD		Č. dopor.
PŘEŠTICE		<i>[Signature]</i>
Došlo: 14. 12. 2015		Zpracovatel
E.č.:		<i>[Signature]</i>
Č.j.: <i>30677/2015</i>		Štří. znak
Přílohy:		Štří. znak

Vyjádření k územní studii v Útušicích a Robčicích

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad příslušný podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, souhlasí s územní studií v Útušicích a Robčicích s tím, že v dalším stupni požadujeme splnit následující podmínky:

Dokumentace územního plánu musí obsahovat dopravní řešení odpovídající dopravním normám a být v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (např. dodržet zásady pro nová připojování sousedních nemovitostí či lokalit určených k zástavbě, výstavby chodníků podél silnic atd.).

Silnice v síti ČR musí být označeny dle platné normy: silnice II. tř. - modře, silnice III. tř. - žlutě.

Mimo zastavěnou část obce slouží pro ochranu silniční sítě tzv. silniční ochranné pásmo, které je u silnic II. a III. tř. 15m od osy vozovky. V tomto ochranném pásmu silnice lze provádět stavební činnost či terénní úpravy pouze se souhlasem příslušného silničního správního úřadu.

Případné návrhy změn v silniční síti je nutné projednat s příslušným vlastníkem silnic tj. u silnic II. a III. třídy Plzeňský kraj.

V návrhu výstavby inženýrských sítí je nutné respektovat ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (energetická, telekomunikační, vodovodní, kanalizační a jiná vedení mohou být podélně umístována v tělese silnice pouze v případě nemožnosti jiného technického řešení a po doložení řádného zdůvodnění).

Mgr. Dušan Pakandl
pověřen zastupováním vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství

podepsáno elektronicky

Rozdělovník

Městský úřad Přeštice
vlastní k založení do spisu

Město Přeštice
Odbor výstavby a územního
plánování - Rybín Petr
Masarykovo náměstí 107
33401 Přeštice

naše značka
5001223678

vyřizuje
Karel Janda

datum
08.12.2015

Věc:

Projednáání územní studie v Útušicích a Robčicích s dotčenými orgány a správci sítí

Obec: Útušice

K.ú. - p.č.: Robčice u Štěnovic, Útušice

Vaše značka: OVÚP/1301/2014/RYP(PR-OVÚP-RYP/29587/2015)

Stavebník: Neuvedeno

Účel stanoviska: Územně plánovací podklady

Dobrý den,
obdrželi jsme Vaše oznámení ve věci projednání územní studie v obcích Útušice a Robčice. K tomuto sdělujeme následující stanovisko.

Obec je plynofikována STL plynovodem z VTL regulační stanice. Tato plynárenská zařízení, včetně jejich příslušenství, jsou součástí distribuční soustavy plynu. V územním plánu požadujeme respektovat stávající plynárenská zařízení včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, energetickým zákonem.

V obci se nachází tato naše zařízení:

- VTL a STL plynovod, VTL regulační stanice a stanice katodové ochrany (SKAO) jako součást plynovodu

Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí dat o našem zařízení jsou Vám dispozici na mailové adrese: gis.data@rwe.cz

Souhlasíme se záměrem plynofikace lokalit Útušice (U-Z1, U-Z2, U-Z10) a Robčice (R-Z1), dle zpracované územní studie. V obci nemáme žádné konkrétní záměry.

S pozdravem

RWE GasNet, s.r.o.

Klíšská 940/96
401 17 Ústí nad Labem-město
T +420475325131
F +420475325130
E
I www.rwe-distribuce.cz
IČ: 27295567
DIČ: CZ27295567

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 23 083
02.06.2006

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17663193
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001223678 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Karel Janda
technik správy DS-Čechy západ
odbor správy DS-Čechy západ
RWE GasNet, s.r.o.
+420377097405
karel.janda@rwe.cz

Záznam ke sdělení pod č.j.:PR-OVÚP-RYP/29587/2015

Dne 2.12.2015 v dopoledních hodinách se z pořizovatelem telefonicky spojil zástupce HZS PK Plzeň. Sdělil mu, že v rámci projednávání ÚS Útušice a Robčice se HZS PK nebude vyjadřovat a předmětné sdělení přiřadí ke spisu – ÚP Útušice.

Záznam zapsal: Petr Rybín